



Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika

CERTIFIKÁT

číslo: **B-39-00003-12**

výrobce: MICOS spol. s r.o.
Vápenice 17, 796 01 Prostějov, Česká republika
identifikační číslo: 00533394

výrobek: Plastový rozváděč

typové označení: MRK 10/20

Strojírenský zkušební ústav, s. p. tímto certifikátem potvrzuje, že u vzorku předmětného výrobku zjistil shodu jeho vlastností s požadavky

na zkoušku změnou teploty (-40°C/+70°C) podle ČSN EN 60068-2-14 ed.2:2010,
na stupeň krytí IK10 podle ČSN EN 50102:1997 a
na stupeň krytí IP54 podle ČSN EN 60529:1993.

Certifikát byl vydán na základě protokolu o zkoušce č. 39-9433 ze dne 2012-01-11,
vystaveného Strojírenským zkušebním ústavem, s. p.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.

Brno 2012-01-11




Ing. Jiří Rozsival
zástupce ředitele

B-39-00003-12, strana 1 (2)

Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM:

Pro účely uvádění výrobku na trh může být certifikát používán jenom za předpokladu, že platí normativní dokumenty, uvedené na 1. straně.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobku, jehož specifikace je uvedena na 1. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobku, u kterého byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s. p. změna ovlivňující shodu s technickými požadavky, specifikovanými na 1. straně.

